

Clasificación

De los datos obtenidos en el ensayo efectuado y de conformidad con el apartado 4.1. de la Norma UNE-EN 1507:2007, se concluye que en las condiciones de ensayo descritas en este informe y con la muestra especificada se obtiene la clasificación siguiente:

Fabricante: <i>Andaluz de Conductos y Ventilación, S.L.</i> Conducto de aire rectangular metálico: <i>Sección (2000x600 mm)</i> <i>Acero galvanizado 1 mm de espesor</i> <i>Perfil Integral tipo "Metu" 30 mm</i> <i>Masilla selladora IRON GRIP</i> <i>Junta estanca FLEXICEL (5 x 25) mm</i> <i>Matrizado triangular en 4 caras</i>		CLASE DE ESTANQUIDAD AL AIRE		
		B2		
• Cd: Deflexión del conducto		0 mm ✓	<i>Depresión de trabajo (-500) Pa</i>	
• Cj: Deflexión de la junta		0 mm ✓	<i>Depresión de trabajo (-500) Pa</i>	
• S : Deformación en depresión/sobrepresión				
-DEPRESIÓN:	Horizontal	20 mm	✓	<i>Depresión de trabajo (-500) Pa</i>
	Vertical	10 mm	✓	<i>Depresión de trabajo (-500) Pa</i>
-SOBREPRESIÓN:	Horizontal	60 mm	✗	<i>Sobrepresión de trabajo 1000 Pa</i>
	Vertical	16 mm	✓	<i>Sobrepresión de trabajo 1000 Pa</i>

✓ PASA. Resultado por debajo del límite establecido por la norma UNE-EN 1507:2007.

✗ NO PASA. Resultado que supera el límite establecido por la norma UNE-EN 1507:2007.

En Madrid a 29 de abril de 2024

Fdo.:



Técnico de Ensayo.