



Certiberia
Europe Solutions S.L.

Organismo Notificado
NB 2426

Otorga el presente
Granted this

**CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE PRESTACIONES
PARA CONFORMIDAD CE**

Certificate of constancy of performance for CE Conformity

Nº 2426-CPR-058

En cumplimiento el Reglamento 305/2011 del Consejo de Comunidades Europeas fechado el 9 marzo de 2011, y en cumplimiento de las leyes, regulaciones y provisiones administrativas de los estados miembros relativa a los productos de construcción (Reglamento de Productos de la construcción – CPR), CERTIBERIA EUROPE SOLUTIONS S.L. certifica que el:

In application with the Regulation 305/2011 of the Council of European Communities of 9th of March of 2011, and in application of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Product Regulation – CPR), CERTIBERIA EUROPE SOLUTIONS S.L. certifies that:

Sistema de Certificación 1 (Certification System 1)

Norma:

EN 12101-7:2011

Standard:

Producto:

Secciones de conducto de control de humo monosector

Product:

Smoke control duct sections – single compartment

Referencia:

CONDUCTO RECTANGULAR 0,6 MM PERFIL INTEGRAL

Trade mark:

Suministrado por:

GESTAIR-VG, S.C.

Supplied by:

Fabricado en:

Camino Peralta S/N
41927 - Mairena de Aljarafe
Sevilla - (ESPAÑA)

Manufactured in:

cumple con los requisitos establecidos en el anexo ZA de la especificación técnica EN 12101-7:2011. Esta conformidad se establece en cumplimiento con la norma EN 12101-7:2011. Este certificado permite al fabricante fijar la marca CE en el producto mencionado anteriormente.

satisfies with the requests established at annex ZA of the technical specification EN 12101-7:2011. This conformity is established in compliance with EN 12101-7:2011 standard. This Certificate allows the manufacturer to fix the CE mark on the product above mentioned.

Este certificado fue concedido en la fecha de primera emisión abajo notificada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no se modifique significativamente la norma armonizada, el producto, los métodos del Control de Producción en Fábrica ni las condiciones de fabricación de la planta; salvo anulación o retirada por CERTIBERIA EUROPE SOLUTIONS S.L.

This certificate was granted on the date of first issue below notified and will remain in force until its expiration date, as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods, nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly; unless cancellation by CERTIBERIA EUROPE SOLUTIONS S.L.

Fecha de primera emisión:	29 de Abril de 2014
Date of first issue:	29 th of April of 2014
Fecha de última emisión:	14 de Junio de 2025
Last issue date:	14 th of June of 2025
Fecha de expiración:	14 de Junio de 2026
Expiration date:	14 th of June of 2026

Fdo:

Certiberia
Europe Solutions S.L.

Mónica Alba Serrano
Responsable de Certificación
Certification manager



Certiberia Europe Solutions, S.L.
Avenida Quitapesares 46
28670 – Villaviciosa de Odón - Madrid

@ certiberia@certiberia.com
☎ 916 13 30 14
🌐 www.certiberia.com

Los resultados de los ensayos realizados para la concesión del presente certificado han sido los siguientes:	Parameters of the test carried out to issuing the present conformity are shown below:
--	---

Características esenciales <i>Essential requirements</i>	Resultados o Clasificación <i>Results or Classification</i>
RESISTENCIA AL FUEGO: <i>Fire resistance</i> • Integridad <i>Integrity</i> • Ensayo de fugas <i>Smoke leakage</i> • Ensayo de estabilidad mecánica <i>Mechanical stability</i> • Ensayo de mantenimiento de sección transversal. <i>Maintenance of cross-section</i>	E₆₀₀ 90 (ho) 500 single E₆₀₀ 60 S (ho) 500 single

Las características completas de la familia de producto "CONDUCTO RECTANGULAR 0,6 MM PERFIL INTEGRAL" a tener en cuenta para la aplicación correcta del presente certificado podrá visualizarlas consultando el siguiente código BIDI:

The complete characteristics of the product family "CONDUCTO RECTANGULAR 0,6 MM PERFIL INTEGRAL" to be taken into account for the correct application of this certificate can be viewed by consulting the following BIDI code:

